

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ВЕЛЕС

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ВОДИТЕ ЗА
ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2013 ГОД.

Пример:

Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност
18	3/8		

ВОДОВОДНИ ОБЈЕКТИ	Број на испитани води		Број на Неисправни		Процент на неисправни	
	Бактер.	Хемиски	Бактер.	Хемиски	Бактер.	Хемис.
Рени,Шорка,Тополка	1	1				
Градска мрежа	27	27				
<i>Препријата и приклучени на градски водовод</i>						
Маслодајна	4	4				
Жито Вардар	4	4				
Ветекс	1	1				
БК Продукт						
Учил,дет.град.интерн.	1	1				
Ресторан Розе сала	1	1				
ДПТУ Мирана	2	2				
Вкупно:	13	13				
<i>Препријата со сопствени изворишта</i>						
Хотел Романтик	2	2		2		100.0
Мотел На Велешко	2	2	2		100.0	
Кланица Агриа	1	1				
Кланица Сир Мес	1	1				
Алена Скопје д.е.Велес	2	2				
В.ВизбаММ Инвестмент	4	4				
Градски базен	5	5				
Базен Романтик	4	4		2		50.0
Базен Прокредит акад.	1	1				
Бибо комерц	1	1				
Приватни бунари	5	3	1	3	20.0	100.0
Вкупно:	28	26	3	7	10.7	26.9
Селски водов. хлорир.						
Селски водов,чеш.бун.	14	14	11	2	78.6	14.3
Прир.чеш,бун.Велес	7	7	4	1	57.1	14.3
<i>Вкупно испитани води во регион на општина Велес</i>	90	88	18	10	20.0	11.4

Од бактериолошки неисправните води изолирано е:

Резидуален хлор


1. ул.ПитуГули	Esherihija colli	/
2. Пузево трло	колиформни бак.	/
3. Шорка	коплиформни бак.	/
4. Тодор Јанев на рид	Esherihija colli	/
5. Мамутчево водовод	колиформни бак.	0
6. Иванковци водовод	колиформни бак.	0
7. Кумарино водовод	Esherihija colli	0
8. Сујаклари водовод	Esherihija colli	0
9. Мамутчево на пат	Esherihija colli	/
10. Иванковци Цами чешма	Esherihija colli	/
11. Иванковци Мути чешма	колиформни бак.	/
12. Кумарино Сред село	Esherihija colli	/
13. Сујаклари школо	Esherihija colli	/
14. Караслари стара чешма	Esherihija colli	/
15. Караслари нова чешма	Esherihija colli	/
16. Мотел На Велешко х 2	Esherihija colli	0.4
17. Приватни бунари	Esherihija colli	/

Од хемиски неисправниите води најдено е:

1. Кумарино сред село	Нитрати	/
2. Кумарино водовод	Нитрати	0
3. Пузево трло	Нитрати	/
4. Хотел Романтик кујна х 2	Хлориди	0.4
5. Хотел Романтик базен х 2	Хлориди	0.3
6. Приватни бунари х 3	Нитрати, матна	/

Припремил:Димитриев Тони

09.08.2013год.



ЈЗУ Центар за Јавно здравје
Одделение по Хигиена
Спец.Др.Петрова Снежана.