

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2013 ГОД.
ОПШТИНА ВЕЛЕС

Пријавено:	05. 07. 2013		
Сред. Биланс	Број	Помисл	Вредност
18-	3/7		

ВОДОВОДНИ ОБЈЕКТИ	Број на испитани води		Број на Неисправни		Процент на неисправни	
	Бактер.	Хемиски	Бактер.	Хемиски	Бактер.	Хемис.
Рени,Шорка,Тополка	1	1				
Градска мрежа	25	25				
<i>Прејпријатија приклучени на градски водовод</i>						
Маслодајна	2	2				
Жито Вардар	4	4				
Ветекс	1	1				
Учил,дет.град.интерн.	4	4				
Ресторан Розе сала	1	1				
ДПТУ Мирана	2	2				
В к у њ н о:	14	14				
<i>Прејпријатија со сопствени изворишта</i>						
Хотел Романтик	2	2		2		100.0
Мотел На Велешко	2	2				
Кланица Агриа	1	1				
Кланица Сир Мес	1	1				
Алена Скопје д.е.Велес	1	1				
В.ВизбаММ Инвестмент	4	4				
Луна Пон Вел	1	1				
Прокредит Академија	3	3				
Бибо комерц	1	1				
ДПТУ Мирана бунар	1	1	1			
В к у њ н о:	17	17	1	2	5.9	11.8
<i>Базени</i>						
Градски базен	2	2				
Базен Романтик	2	2	2	1	100.0	50.0
Селски водов. хлорир.						
Селски водов,чеш.бун.	16	16	11	1	68.7	6.25
Прир.чеш,бун.Велес	13	13	9	3	69.2	23.1
В к у њ н о:	29	29	20	4	69.0	13.8
Вкупно испитани води во регион на општина Велес	90	90	23	7	25.6	7.8

Од бактериолошки неиставнише води изолирано е:

		Резидуален хлор
1. Игманска долна чешма	колиформни бак.	/
2. Игманска средна чешма	Esherihiya colli	/
3. Штипска пруга	Esherihiya colli	/
4. Пузево трло	Esherihiya colli	/
5. Св.Ана	Esherihiya colli	/
6. Т.Јанев чешма на рид	Esherihiya colli	/
7. О.Мартинов	колиформни бак.	/
8. В.Ц.Вири 179	Esherihiya colli	/
9. Стадион трибини	Esherihiya colli	/
10. Чолошево водовод	Esherihiya colli	0
11. Раштани водовод	Esherihiya colli	0
12. Новачани водовод	Esherihiya colli	0
13. Црквено водовод	Esherihiya colli	0
14. Чолошево селска чешма	Esherihiya colli	/
15. Сливник селска чешма	Esherihiya colli	/
16. Бузалково сред село	колиформни бак.	/
17. Бузалково долна чешма	Esherihiya colli	/
18. Раштани селска чешма	Esherihiya colli	/
19. Клуковец сред село	Esherihiya colli	/
20. Црквено чешма на пат	колиформни бак.	/
21. Базен Романтик	Esherihiya colli	0.2
22. Мирана бунар	Esherihiya colli	/

Од хемиски неиставнише води најдено е:

1. Романтик базен	хлориди	0.2
2. Романтик кујна	хлориди	0.4
3. Пр.чешма О.Мартинов	нитрати	/
4. Стадион трибини	нитрати	/
5. Пузево трло	нитрати	/
6. Башино село водовод	нитрати	0

Припремил: Димитриев Тони

02.07.2013 год.



Центар за Јавно здравје
Одделение по Хигиена
Спец. Др. Петрова Снежана.