



14
 : 043233202 : 043233595
 email: jzuczhigienaveles@gmail.com



: 4156/2018
 : 31.08.2018

MKC EN ISO/IEC 17025 : 2006,

-027/2013,

: 4156/2018

: 31.08.2018

50

6

:		
: 418382860005		
: - .3		
:		
: 20.08.2018	: 20.08.2018	: 94
:		
-		
: 25		
: mg/l		
: 31.08.2018		
:		

()					30.08.2018	
				U	MaxDK	
*	Crevni enterokoki(bik/cfu/100ml)	30			200	MKC EN ISO 7899-2:2009
*	Escherichia coli(bik/cfu/100ml)				500	MK EN ISO 9308-3

(*)

(**)

-027

:	
(.129/16)	

[Handwritten signature]

A. Ubarev



14
 : 043233202 : 043233595
 email: jzuczhigienaveles@gmail.com



: 4156/2018
 : 31.08.2018

MKC EN ISO/IEC 17025 : 2006,

-027/2013,

(-)					27.08.2018	
				U	MaxDK	
*	M	4,65	NTU		1	
	-			U	MaxDK	
*		1,4	mg/l		5	
*		887	mg/l		500	
	(20°)	1246	μS/cm		1000	ISO 7888: 1993
	pH	8,4			9,5	MKC ISO 10523: 2007
*		10,62	mg/l			
*	BPK 5	2,02	mg/l		4	
*		14	mg/l		30	
	P	3	μg/l		10	-8048
*	TOC	4,7	mg/l		4,2	
				U	MaxDK	
		8	μg/l		20	HACH 8038: 2006
		.	μg/l		10	HACH-8507
		450	μg/l		10000	-8039
		72,31	mg/l		250	ISO 9297: 2007
		99	mg/l		250	HACH-8051
		.	μg/l		300	HACH-8008
*		.	μg/l		50	
*	()	126,73	%		115	

(*)

(**)

-027

(. .18/99)

Handwritten signature



14
: 043233202 : 043233595
email: jzuczihigienaveles@gmail.com

: 4156/2018
: 31.08.2018

МКС EN ISO/IEC 17025 : 2006,

-027/2013,

: 4156/2018

: 31.08.2018

50

6

:		
: 418382860005		
: - .3		
:		
: 20.08.2018	: 20.08.2018	: 94
:		
-		
: 25		
: mg/l		
: 31.08.2018		
:		

Врз основа на лабораториските наоди, согласно Правилникот за начинот и мерките на управување со водите за капење (Сл.весник на Р.Македонија бр.129/16) и Уредбата за класификација на водите и Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води (Сл.весник на Р.Македонија бр.18/99) , анализираната мостра на вода по однос на микробиолошките индикатори е оценета ОДЛИЧНА, а по однос на физичко-хемиските параметри одговара на 4-та класа по присутна матност и сатурација, 3-та по присуство на вкупен органски јагленород, а по однос на останати испитани параметри е во 2-ра и 1-ва класа. **НАПОМЕНА** : од извршените испитувања и стручната анализа се заклучува дека водата на Езеро Младост на мерно место „Градска плажа пред брод Панини „ може да се користи за капење и рекреација и покрај отстапувањето од бараната 2-ра класа на некои физичко-хемиски параметри кои не се одразуваат штетно по здравјето на луѓето .



14
 : 043233202 : 043233595
 email: jzuczhigienaveles@gmail.com



: 4157/2018
 : 31.08.2018

MKC EN ISO/IEC 17025 : 2006,

-027/2013,

: 4157/2018

: 31.08.2018

50

6

:						
: 418382860003						
: - .1						
:						
: 20.08.2018		: 20.08.2018			: 94	
:						
-						
: 25						
: mg/l						
: 31.08.2018						
:						

()					30.08.2018	
				U	MaxDK	
*	Crevni enterokoki(bik/cfu/100ml)	30			200	MKC EN ISO 7899-2:2009
*	Escherichia coli(bik/cfu/100ml)				500	MK EN ISO 9308-3

(*)

(**)

-027

(.129/16)						

[Handwritten signature]

A. Ubantov



14
 : 043233202 : 043233595
 email: jzuczshigienaveles@gmail.com



: 4157/2018
 : 31.08.2018

MKC EN ISO/IEC 17025 : 2006,

-027/2013,

(-)					27.08.2018	
				U	MaxDK	
*	M	2,19	NTU		1	
	-			U	MaxDK	
*		1,2	mg/l		5	
*		843	mg/l		500	
	(20°)	1240	µS/cm		1000	ISO 7888: 1993
	pH	8,47			9,5	MKC ISO 10523: 2007
*		10,51	mg/l			
*	BPK 5	4,88	mg/l		4	
*		21	mg/l		30	
	P	4	µg/l		10	-8048
*	TOC	5	mg/l		4,2	
				U	MaxDK	
		14	µg/l		20	HACH 8038: 2006
		..	µg/l		10	HACH-8507
		450	µg/l		10000	-8039
		72,31	mg/l		250	ISO 9297: 2007
		101	mg/l		250	HACH-8051
		..	µg/l		300	HACH-8008
*		..	µg/l		50	
*	()	125,41	%		115	

(*)

(**)

-027

(. . .18/99)

Handwritten signature



14
: 043233202 : 043233595
email: jzuczhighienaveles@gmail.com

: 4157/2018
: 31.08.2018

МКС EN ISO/IEC 17025 : 2006,

-027/2013,

: 4157/2018

: 31.08.2018

50

6

:		
: 418382860003		
: - .1		
:		
: 20.08.2018	: 20.08.2018	: 94
:		
-		
: 25		
: mg/l		
: 31.08.2018		
:		

Врз основа на лабораториските наоди, согласно Правилникот за начинот и мерките на управување со водите за капење (Сл.весник на Р.Македонија бр.129/16) и Уредбата за класификација на водите и Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води (Сл.весник на Р.Македонија бр.18/99) , анализираната мостра на вода по однос на микробиолошките индикатори е оценета **ОДЛИЧНА**, а по однос на физичко-хемиските параметри одговара на 3-та класа по присутна матност, вкупен органски јагленород, по сатурација и БПК-5, а по однос на останати испитани параметри е во 2-ра и 1-ва класа. **НАПОМЕНА** : од извршените испитувања и стручната анализа се заклучува дека водата на Езеро Младост на мерно место „Плажа Романтик „ може да се користи за капење и рекреација и покрај отстапувањето од бараната 2-ра класа на некои физичко-хемиски параметри кои не се одразуваат штетно по здравјето на луѓето .



14
 : 043233202 : 043233595
 email: jzuczhighienaveles@gmail.com



: 4158/2018
 : 31.08.2018

MKC EN ISO/IEC 17025 : 2006,

-027/2013,

: 4158/2018

: 31.08.2018

50

6

:						
: 418382860004						
: - .1						
:						
: 20.08.2018		: 20.08.2018			: 94	
:						
-						
: 25						
: mg/l						
: 31.08.2018						
:						

()					30.08.2018	
				U	MaxDK	
*	Crevni enterokoki(bik/cfu/100ml)	35			200	MKC EN ISO 7899-2:2009
*	Escherichia coli(bik/cfu/100ml)				500	MK EN ISO 9308-3

(*)

(**)

-027

(.129/16)						

[Handwritten signature]

A. Ubarev



14
 : 043233202 : 043233595
 email: jzuczhigienaveles@gmail.com



: 4158/2018
 : 31.08.2018

MKC EN ISO/IEC 17025 : 2006,

-027/2013,

(-)					27.08.2018	
				U	MaxDK	
*	M	2,5	NTU		1	
				U	MaxDK	
*		1,6	mg/l		5	
*		885	mg/l		500	
		(20°)	1249	μS/cm	1000	ISO 7888: 1993
	pH	8,59			9,5	MKC ISO 10523: 2007
*		10,79	mg/l			
*	BPK 5	3,66	mg/l		4	
*		19	mg/l		30	
	P	4	μg/l		10	-8048
*	TOC	4,7	mg/l		4,2	
				U	MaxDK	
		17	μg/l		20	HACH 8038: 2006
		..	μg/l		10	HACH-8507
		450	μg/l		10000	-8039
		71,61	mg/l		250	ISO 9297: 2007
		98	mg/l		250	HACH-8051
		..	μg/l		300	HACH-8008
*		..	μg/l		50	
*		()	128,75	%	115	

(*)

(**)

-027

(. . .18/99)

Handwritten signature



14
: 043233202 : 043233595
email: jzuczhigienaveles@gmail.com

: 4158/2018
: 31.08.2018

MKC EN ISO/IEC 17025 : 2006,

-027/2013,

: 4158/2018

: 31.08.2018

50

6

:		
: 418382860004		
: - .1		
:		
: 20.08.2018	: 20.08.2018	: 94
:		
-		
: 25		
: mg/l		
: 31.08.2018		
:		

Врз основа на лабораториските наоди, согласно Правилникот за начинот и мерките на управување со водите за капење (Сл.весник на Р.Македонија бр.129/16) и Уредбата за класификација на водите и Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води (Сл.весник на Р.Македонија бр.18/99) , анализираната мостра на вода по однос на микробиолошките индикатори е оценета **ОДЛИЧНА**, а по однос на физичко-хемиските параметри одговара на 4-та класа по сатурација, 3-та класа по присутна матност и вкупен органски јагленород, а по однос на останати испитани параметри е во 2-ра и 1-ва класа. **НАПОМЕНА** : од извршените испитувања и стручната анализа се заклучува дека водата на Езеро Младост на мерно место „Градска плажа 1 „ може да се користи за капење и рекреација и покрај отстапувањето од бараната 2-ра класа на некои физичко-хемиски параметри кои не се одразуваат штетно по здравјето на луѓето .



14
 : 043233202 : 043233595
 email: jzuczhigienaveles@gmail.com



: 4159/2018
 : 31.08.2018

MKC EN ISO/IEC 17025 : 2006,

-027/2013,

: 4159/2018

: 31.08.2018

50

6

:	
: 418382860002	
: - .1	
:	
: 20.08.2018	: 20.08.2018 : 94
:	
-	
: 25	
: mg/l	
: 31.08.2018	
:	

()					30.08.2018	
				U	MaxDK	
*	Crevni enterokoki(bik/cfu/100ml)	40			200	MKC EN ISO 7899-2:2009
*	Escherichia coli(bik/cfu/100ml)				500	MK EN ISO 9308-3

(*)

(**)

-027

:	
(.129/16)	

[Handwritten signature]

A. Ubarev



14
 : 043233202 : 043233595
 email: jzuczhigienaveles@gmail.com



: 4159/2018
 : 31.08.2018

MKC EN ISO/IEC 17025 : 2006,

-027/2013,

(-)					27.08.2018	
				U	MaxDK	
*	M	4,58	NTU		1	
	-			U	MaxDK	
*		1,5	mg/l		5	
*		874	mg/l		500	
	(20°)	1250	µS/cm		1000	ISO 7888: 1993
	pH	8,61			9,5	MKC ISO 10523: 2007
*		9,62	mg/l			
*	BPK 5	1,62	mg/l		4	
*		20	mg/l		30	
	P	3	µg/l		10	-8048
*	TOC	4,9	mg/l		4,2	
				U	MaxDK	
		15	µg/l		20	HACH 8038: 2006
		..	µg/l		10	HACH-8507
		450	µg/l		10000	-8039
		70,9	mg/l		250	ISO 9297: 2007
		99	mg/l		250	HACH-8051
		..	µg/l		300	HACH-8008
*		..	µg/l		50	
*	()	114,79	%		115	

(*)

(**)

-027

(. . .18/99) :

Handwritten signature



14
: 043233202 : 043233595
email: jzuczhigienaveles@gmail.com

: 4159/2018
: 31.08.2018

МКС EN ISO/IEC 17025 : 2006,

-027/2013,

: 4159/2018

: 31.08.2018

50

6

:		
: 418382860002		
: - .1		
:		
: 20.08.2018	: 20.08.2018	: 94
:		
-		
: 25		
: mg/l		
: 31.08.2018		
:		

Врз основа на лабораториските наоди, согласно Правилникот за начинот и мерките на управување со водите за капење (Сл.весник на Р.Македонија бр.129/16) и Уредбата за класификација на водите и Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води (Сл.весник на Р.Македонија бр.18/99) , анализираната мостра на вода по однос на микробиолошките индикатори е оценета ОДЛИЧНА, а по однос на физичко-хемиските параметри одговара на 4-та класа по присутна матност, 3-та класа по присуство на вкупен органски јагленород, а по однос на останати испитани параметри е во 2-ра и 1-ва класа. НАПОМЕНА : од извршените испитувања и стручната анализа се заклучува дека водата на Езеро Младост на мерно место „Плажа мотел на Велешко „ може да се користи за капење и рекреација и покрај отстапувањето од бараната 2-ра класа на некои физичко-хемиски параметри кои не се одразуваат штетно по здравјето на луѓето .



14
 : 043233202 : 043233595
 email: jzuczhighienaveles@gmail.com



: 4160/2018
 : 31.08.2018

MKC EN ISO/IEC 17025 : 2006,

-027/2013,

: 4160/2018

: 31.08.2018

50

6

:						
: 418382860001						
: - .2						
:						
: 20.08.2018		: 20.08.2018			: 94	
:						
-						
: 25						
: mg/l						
: 31.08.2018						
:						

()					30.08.2018	
				U	MaxDK	
*	Crevni enterokoki(bik/cfu/100ml)	25			200	MKC EN ISO 7899-2:2009
*	Escherichia coli(bik/cfu/100ml)				500	MKC EN ISO 9308-3

(*)

(**)

-027

(.129/16)						

[Handwritten signature]

A. Ubarev



14
 : 043233202 : 043233595
 email: jzuczhigienaveles@gmail.com



: 4160/2018
 : 31.08.2018

MKC EN ISO/IEC 17025 : 2006,

-027/2013,

(-)						27.08.2018	
					U	MaxDK	
*	M	2,37	NTU			1	
					U	MaxDK	
*		1,1	mg/l			5	
*		864	mg/l			500	
		(20°)	1249	μS/cm		1000	ISO 7888: 1993
	pH	8,63				9,5	MKC ISO 10523: 2007
*		11,5	mg/l				
*	BPK 5	3,5	mg/l			4	
*		23	mg/l			30	
	P	4	μg/l			10	-8048
*	TOC	5,2	mg/l			4,2	
					U	MaxDK	
		20	μg/l			20	HACH 8038: 2006
		..	μg/l			10	HACH-8507
		450	μg/l			10000	-8039
		67,35	mg/l			250	ISO 9297: 2007
		100	mg/l			250	HACH-8051
		..	μg/l			300	HACH-8008
*		..	μg/l			50	
*		()	137,23	%		115	

(*)

(**)

-027

(. . . .18/99)

Handwritten signature



14
: 043233202 : 043233595
email: jzuczhigienaveles@gmail.com

: 4160/2018
: 31.08.2018

МКС EN ISO/IEC 17025 : 2006,

-027/2013,

: 4160/2018

: 31.08.2018

50 6

:		
: 418382860001		
: - .2		
:		
: 20.08.2018	: 20.08.2018	: 94
:		
-		
: 25		
: mg/l		
: 31.08.2018		
:		

Врз основа на лабораториските наоди, согласно Правилникот за начинот и мерките на управување со водите за капење (Сл.весник на Р.Македонија бр.129/16) и Уредбата за класификација на водите и Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води (Сл.весник на Р.Македонија бр.18/99) , анализираната мостра на вода по однос на микробиолошките индикатори е оценета **ОДЛИЧНА**, а по однос на физичко-хемиските параметри одговара на 4-та класа по сатурација , 3-та класа по присутна матност и вкупен органски јагленород а по однос на останати испитани параметри е во 2-ра и 1-ва класа. **НАПОМЕНА** : од извршените испитувања и стручната анализа се заклучува дека водата на Езеро Младост на мерно место „Градска плажа 2 „ може да се користи за капење и рекреација и покрај отстапувањето од бараната 2-ра класа на некои физичко-хемиски параметри кои не се одразуваат штетно по здравјето на луѓето .