

РЕПУБЛИКА СЕРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛЕС
16 SEP. 2021
23-1020/19

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ВОДИТЕ ЗА
ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА А В Г У С Т 2021 ГОД.

ВОДОВОДНИ ОБЈЕКТИ	Број на испитани води		Број на Неисправни		Процент на неисправни	
	Бактер.	Хемиски	Бактер.	Хемиски	Бактер.	Хемис.
Рени,Шорка,Тополка	1	1				
Градска мрежа	15	15				
<i>Препријатија приклучени на градски водовод</i>						
Маслодајна	4	4				
ДПТУ Мирана	2	2				
Училишта,Дет.градинки	1	1				
Хотел Гарденија						
Вкупно:	7	7				
<i>Препријатија со сопствени изворишта</i>						
Кланица Сир Мес	1	1				
Алена	1	1				
Фарма Луна Пром	1	1				
Уни Агро	1	1				
Далма Фоод	1	1				
Приватни во готово	3	3	3		100.0	
Останати (6)	6	5	4		66.7	
Вкупно:	14	13	7		50.0	
<i>Базени:</i>						
Градски базен	3	3				
Х.Глориус	2	2		1		50.0
Х.Гарденија	1	1				
Х.Монтенегро	1	1				
Х.Романтик	3	3		3		100.0
Вкупно:	10	10		4		
Селски водов. хлорир.	6	6	1	1	16.7	16.7
Селски водов,чеш.бун.	11	11	7	1	63.6	9.1
Прир.чеш,бун.Велес	9	9	6	2	66.7	22.2
<i>Вкупно испитани води во регион на општина Велес</i>	73	72	21	8	30.1	11.1

Неисправни води за месец Август 2021

Од бактериолошки неисправните води изолирано е :

		<i>Резидуален хлор</i>
1.Приватни бунари за 3 мостри	Escherihija colli	/
2.Останати води -фирми 4 мостри	Escherihija colli вк. бр.на бак	0
3.с.Иванковци водовод	вкупен бр.на бак.	0
4.с.Црквино - чешма на пат	Escherihija colli	/
5.с.Црквино чешма во дол	Escherihija colli	/
6.с.Кумарино пр.чешма	Escherihija colli	/
7.с.Мамугчево пр.чеша	Escherihija.colli	/
8.с.Каласлари чешма сред село	Escherihija colli	/
9.с.Каласлари чешма кај продавница	Escherihija colli	/
10.с.Каласлари селска чешма	Escherihija colli	/
11.Пр.чешма Чука	Escherihija colli	/
12.Пр.чешма Петрова	Escherihija colli	/
13. Пр.чешма Петрова црква	Escherihija colli	/
14.Пр.чешма Пузево трло	Escherihija colli	/
15.Пр.чешма Т.Јанев на рид	Escherihija colli	/
16.Пр.чешма Стадион	Escherihija colli	/

Од хемиски неисправнише води најдено е:

Резидуален хлор

1.Х.Романтик базен за капење за 3 мостри	хлориди	0.5
2.Х.Глориус базен за капење	хлориди	0.5
3.с.Кумарино водовод	нитрати	0.2
4. с.Кумарино пр.чешма	нитрати	/
5.Пр.чешма Пузево трло	нитрати	/
6.Пр.чешма Стадион	нитрати	/

Припремил:

Гордана Павловска
14.09.2021 год.



ЈЗУ Центар за Јавно здравје Велес

Одделение по Хигиена
Прим. Д-р Снежана Петрова

**МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ВОДИТЕ ЗА
ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА Ј У Л И 2021 ГОД.**

ВОДОВОДНИ ОБЈЕКТИ	Број на испитани води		Број на Неисправни		Процент на неисправни	
	Бактер.	Хемиски	Бактер.	Хемиски	Бактер.	Хемис.
Рени,Шорка,Тополка	1	1				
Градска мрежа	15	15				
<i>Претпријатија приклучени на градски воедвод</i>						
АД Ветекс	1	1				
ДНТУ Мирана	2	2				
Глориус						
Училишта,Дет.градинки	1	1				
Хотел Гарденија						
В к у п н о:	4	4				
<i>Претпријатија со сопствени изворишта</i>						
Кланица Сир Мес	1	1				
Алена	1	1				
Фарма Луна Пром	1	1				
Монтенегро						
Далма Фоод						
Приватни во готово	3	3	3		100.0	
Останати (27)	5	25	1	18	20.0	72.0
В к у п н о:	11	31	4	18	36.4	58.1
<i>Базени:</i>						
Градски базен	4	4				
Гарденија	2	2				
Глориус	1	1				
Романтик	4	4		1		25.0
Монтенегро	1	1				
ЛКВ Костовски	1					
В к у п н о:	13	12		1		8.3
<i>Селски водов. хлорир.</i>						
Селски водов,чеш.бун.	2	2	2		100.0	
Прир.чеш,бун.Велес	2	2	2		100.0	
<i>Вкупно испитани води во регион на општина Велес</i>						
	48	67	8	19	16.7	28.4

Неисправни води за месец Јули 2021

Од бактериолошки неисправните води изолирано е :

		<i>Резидуален хлор</i>
1.Приватни бунари за 3 мостри	Koliformni bac,вкупен бр.на бак.	/
2.Агролинк печуркара	Koliformni bac,Pseudomonas	0
3.с.Г.Оризари чешма на крај село	Escherihija colli	0
4.с.Клуковец чешма во дол	Escherihija colli	0
5.Пр.чешма С.Бурчевски клад.1	вкупен бр.на бак.	/
6.Пр.чешма С.Бурчевски клад.2	вкупен бр.на бак.	/

Од хемиски неисправниите води најдено е:

		<i>Резидуален хлор</i>
1.Хотел Романтик базен за капење	хлориди	/

Припремил:

Гордана Павловска
18.08.2021 год.



ЦЗУ Центар за Јавно здравје Велес

Одделение по Хигиена
Прим.Д-р Снежана Петрова