

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ВОДИТЕ ЗА
ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА Ј А Н У Р И 2020

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА			
ОПШТИНА ВЕЛЕС			
Кримено:	2020	Вредност:	
Организм.	27 FEB 2020	Предмет:	
23-1056		11	

ВОДОВОДНИ ОБЈЕКТИ	Број на испитани води		Број на Неисправни		Процент на неисправни	
	Бактер.	Хемиски	Бактер.	Хемиски	Бактер.	Хемис.
Рени,Шорка,Тополка	1	1				
Градска мрежа	15	15				
<i>Претпријатија приклучени на градски водовод</i>						
Маслодајна	4	4				
ДПТУ Мирана	2	2				
Ветекс						
Училишта,Дет.градинки						
Хотел Гарденија	1	1				
Вкупно:	7	7				
<i>Претпријатија со сопствени изворишта</i>						
Кланица Агриа	1	1				
Кланица Сир Мес	1	1				
Алена	1	1				
ВВ ММ Инвестмент	2	2				
Приватни во готово	1	1	1		100.0	
Останати	2	2				
Вкупно:	8	8	1		12.5	
<i>Базени:</i>						
Вкупно:						
Селски водов, хлорир.						
Селски водов,чеш.бун.	2	2	1		50.0	
Прир.чеш,бун.Велес						
<i>Вкупно испитани води во регион на општина Велес</i>	33	33	2		6.1	

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА		
ОПШТИНА ВЕЛЕС		
Датум: 13.02.2020		
Неисправни води за месец Јануари 2020		

Од бактериолошки неисправните води изолирано е :

Резидуален хлор

1. Приватен бунар	Escherihija colli	/
2. с.Башино село водовод	Escherihija colli	0

Припремил:
Гордана Павловска
13.02.2020 год.

ЈЗУ Центар за Јавно здравје Велес
Одделение по Хигиена
Прим. Д-р Снежана Петрова
Спец. по Хигиена

