

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА			
ОПШТИНА ВЕЛЕС			
Примено:	25 MAR 2020		
Бр. Вод.	Број:	Предмет:	Вредност:
	23-1056	/2	

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ВОДИТЕ
ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА ФЕВРУАРИ 2020 ГОД.

ВОДОВОДНИ ОБЈЕКТИ	Врој на испитани води		Број на Неисправни		Процент на неисправни	
	Бактер.	Хемиски	Бактер.	Хемиски	Бактер.	Хемис.
Рени,Шорка,Тополка	1	1				
Градска мрежа	15	15				
<i>Прејпријатија приклучени на градски водовод</i>						
Маслодајна	2	4				
ДПТУ Мирана	2	2				
Ветекс						
Училишта,Дет.градинки	1	1				
Хотел Гарденија	1	1				
В к у п н о:	6	6				
<i>Прејпријатија со сопствени изворишта</i>						
Кланица Агриа	1	1				
Кланица Сир Мес	1	1				
Алена	1	1				
ВВ ММ Инвестмент	2	2				
Далма Фод Маркарт	1	1				
Шато Сопот	1	1		1		100.0
Бибо Комерц	1	1				
Монтенегро	1	1				
Уни Агро	1	1				
Останати	6	4	1		16.7	
В к у п н о:	16	14	1	1	12.5	
<i>Базени:</i>						
Хотел Гарденија	1	1				
В к у п н о:	1	1				
Селски водов. хлорир.	6	6		1		16.7
Селски водов,чеш.бун.	18	18	12	2	66.7	11.1
Прир.чеш,бун.Велес	3	3	1		33.3	
Вкупно испитани води во регион на општина Велес	66	64	14	4	21.2	6.3

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА		
ОПШТИНА ВЕЛЕС		
Примено: 22 МАЈ 2020		
Страна	Пробит	Пробит

Неисправни води за месец Февруари 2020

Од бактериолошки неисправните води изолирано е :

		<i>Резидуален хлор</i>
1. с.Башино село водовод	Koliformni bac.	0
2.с.Отовица водовод	Koliformni bac.	0
3.с.Караслари чешма сред село	Escherihija colli	/
4.с.Караслари чешма кај продавница	Escherihija colli	/
5.с.Караслари чешма горно маало	Escherihija colli	/
6.с.Мамутчево пр.чешма	Escherihija colli	/
7.с.Иванковци Цами чешма	Escherihija colli	/
8.с.Иванковци Мути чешма	Escherihija colli	/
9.с.Иванковци чешма на крај село	Escherihija colli	/
10.с.Г.Оризари чешма сред село	Koliformni bac.	/
11.с.Г.Оризари чешма на крај село	Koliformni bac.	/
12.с.Клуковец чешма во дол	Koliformni bac.	/
13.Пр.чешма Чука	Escherihija colli	/

Од хемиски неисправниите води најдено е:

1.Шато Сопот погон	нитрати	0.2
2.с.Башино село водовод	нитрати	0
3.с.Кумарино водовод	нитрати	0
4.с.Кумарино пр.чешма	нитрати	/

Припремил:
Гордана Павловска
13.03.2020 год.



ЈЗУ Центар за Јавно здравје Велес
Одделение по Хигиена
Прим. Д-р Снежана Петрова
Специјал. Хигиена